

São Paulo , 05 de setembro 2018 .

Declaração

A Ts Shara Tecnologia de Sistemas Ltda fabricante de nobreaks e estabilizadores declara para o devido fins , que o Produto ofertado Modelo Código 4009 Power UPS 700VA entr Bivolt /c /A Bat sel 12v 7AH /6 Tomadas , atende ao requisito solictiado em autonomia de 22 minutos para consumo de 85 watts .

1	A	B	C	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
2	QUANTAS BATERIAS?	1	BATERIAS									
3	QUAL A CAPACIDADE DE CADA BATERIA?	7	em Ah									
4	QUAL A POTÊNCIA DO NOBREAK?	85	em watts									
5	A AUTONOMIA PARA 100% DE CARGA É:	0:22	HH:MM									
6												
7	AUTONOMIAS PARA OUTRAS PORCENTAGENS DE CARGA	75%	0:32 HH:MM									
8		50%	0:54 HH:MM									
9		25%	2:12 HH:MM									
10												
11	QUANTIDADE DE BANCOS DE BATERIA??	1	BANCOS									
12	RENDIMENTO DO INVERSOR??	85	%									
13												
14												
15	CORRENTE DE DESCARGA DE CADA BATERIA PARA DIVERSAS PORCENTAGENS DE CARGA	100%	8,3 A									
16		75%	6,3 A									
17		50%	4,2 A									
18		25%	2,1 A									
19												
20												
21	CORRENTE DE DESCARGA =	potência / rendimento do inversor										
22		tensão do banco de baterias										
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

-Planilha corrigida em 19/06/2017 para indicar autonomies inadequadas inferiores a 4 minutos
-Também foi corrigido o rendimento para se adequar melhor a realidade

64.600.422/0001-80

Atenciosamente Ts Shara Tecnologia de Sistemas Ltda.

Rua Forte da Ribeira, 300

São Mateus - CEP: 08340-145

TS Shara – Tecnologia de Sistemas Ltda.